



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС России)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Тула ул. Демонстрации 1903 года д.21 тел/факс (4872) 56-87-29

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Щекинскому, Тепло-
Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам Тульской области
Тульская область г. Плавск ул. Коммунаров 60, тел/факс (48752) 2-25-47

Предписание № 10/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

муниципального образования Плавский район «Детский сад «Радуга» в лице заведующий Валуевой Ольги Александровны

во исполнение распоряжения начальника ОНД главного государственного инспектора по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому районам по пожарному надзору № 10 от «31» января 2017 года, ст.ст. 6; 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«13» февраля 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«15» марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. проведена проверка Старшим инспектором ОНД по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

Чернскому районам (государственным инспектором Щекинского, Тепло-

инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Огаревского, Плавского и Чернского районов по пожарному надзору), майором

наименование объектов защиты и их адреса)

вн. службы Четверговым Е.А., объектов защиты по адресу: Плавский район,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

п. Октябрьский, ул. Парковая, д. 15 совместно с заведующей Валуевой Ольгой Александровной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Привести в исправное состояние систему дублирования сигналов АПС о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объектов и (или) транслирующий этот сигнал организации. Плавский район, п. Октябрьский, ул. Парковая, д. 15	Осн. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ гл. 19 ч. 7 ст. 83 (7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ))	05.06.2017г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому, Плавскому и Чернскому р-нам Четвергов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"15" марта 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования Плавский район "Детский сад Радуга" Валуева Ольга Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"15" марта 2017 г.

Телефон доверия 56-99-99